Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Принятые меры
1.	10.03.2022 14:00-16:00	Головнино. ВДЭС «Головнино»	Неотложная	Снижение генерирующих мощностей в результате поломки ДГУ-5	Будут обесточены потребители: ТП-36 «Дубовое»: •ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; •ФАП с. Дубовое; •школа с. Дубовое; •антенно-мачтовое устройство связи МТС; •водонасосная станция с. Дубовое; •пожарное депо с. Дубовое. ТП-37 «Головнино»: •ул. Нагорная, дд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28; •ул. Набережная, д. 26; •ИП "Муравьев"; •ООО "Натали". ТП-38/1 «Нагорная»: •новые жилые дома ул. Нагорная	2 часа	Подключение резервных ДГУ