Уважаемые потребители!

В 08:50 14.11.2022 в связи с падением опоры отключилась яч. 11 в ЗРУ-6 кВ ПС-35 кВ «Южно-Курильская», обесточены потребители ТП-44, ТП-32, ТП-25, ТП-28:

- «База Энергия»;
- «База Тимошенко»;
- Водовод 1 подъема террасовый;
- МУП ЖКХ «Универсал»;
- МТС (Водозабор).

На место аварии выехала оперативная бригада.

Работы начнутся по улучшению погодных условий.