Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 15 сентября 2022 г.

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Примечания
1.	15.09.2022 12:00-15:00	ПС-10/35 кВ «Менделеевская»	Неотложная	Ремонтно-восстановительные работы кабельной муфты, ремонт трансформатора.	Будут обесточены потребители: п. Горячий-Пляж ТП-38: • жилой дом с. Менделеево; • насосная с. Менделеево; • РТС «Орбита» с. Менделеево; • котельная; • ОДН. ТП-39: • Аэропорт «Менделеево»; • Аэронавигация; • Авиттелеком.	3 ч 00 мин	

Примечание:
Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:
Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);
Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).