Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 22 апреля 2022 г.

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Принятые меры
1.	22.04.2022 14.00-18.00	Головнино ВДЭС «Головнино»	Неотложная	Неисправность системы охлаждения ДГУ-1,2,3 ВДЭС «Головнино» - повреждение радиатора.	Будут обесточены потребители: **с. Дубовое:** • ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; • ФАП с. Дубовое; • Школа с. Дубовое; • школьный гараж; • Библиотека; • Детский сад; • Сельский Дом Культуры • антенно-мачтовое устройство связи Мегафон; • водонасосная станция с. Дубовое; • цех ООО «Минеральные Воды Курил»; • пожарное депо с. Дубовое. **с. Головнино:** • ул. Нагорная, дд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28; • ул. Набережная, д. 26; • Администрация с. Головнино, с. Дубовое; • Сельский Дом Культуры; • магазин «Мираж»; • пекарня, м-н «Магнит» (ООО «Лариса»);	4 часа	

					• ООО «Головнино» - цех, причал, морепродукты; • Библиотека; • Почта; • цех производства морепродуктов (ООО "Натали"); • ул. Нагорная, д. 26/1, 26/2; • водонасосная; • Рыборазводный завод-1 (ИП Муравьев М.В.); • Рыборазводный завод-2 (ИП Муравьев М.В.); • Стройплощадка ШДС; • РБУ СК «Град»; • Жилой городок строительный (5 модулей, 50 чел.); • 4 жилых двухподъездных трёхэтажных дома; • 2 объекта; • котельная.		

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).