Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Принятые меры
1.	11.03.2022 11.00-12.00	Южно-Курильский ТП-27	Аварийная	Повреждение нулевого провода по 0,4 кВ в ТП-27	Будут обесточены потребители: **ТП-10 «Стройцех»:** • Земельный участок Купча; • Боксы "Универсал"; • СТО «777» (ИП Давыденко С.В.); • Боксы Администрации; • ГСМ "Универсал"; • Питомник для животных; • Пилорама. **ТП-27 «Дельта»:** • • ул. Спортивная, дд. 1, 3, 10; • ул. Сахалинская 45 (ф/х Талдыкина); • ООО "Дельта"; • ООО "Техноимпорт"; • ООО «Стратегия»; • ООО «Водоканал»; • ООО «Прогресс»; • ИП Бен Гвон; • ф/х Макашов; • ф/х Столицкий Ю.; • БРУ ООО "Гарантия".	1 час	Ремонтные работы

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).