Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 10 ноябрь 2022 г.

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Принятые меры
1.	10.11.2022 10:00-12:00	Южно-Курильск	Неотложная	В связи с выявленной неисправностью автоматического выключателя в ТП 19 и для устранения выявленного дефекта будет отключено электроснабжение здания метеостанции с 10:00 до 12:00.	Отключение электрического питания в здании метеостанции.	2 ч 00 мин	устранение выявленного дефекта в автоматическом выключатели

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).