Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 31 октября 2022 г.

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Принятые меры
1.	31.10.2022 13:00-15:00	Южно-Курильск	Неотложная	В связи с выявленным аварийным дефектом на кабельной линии по адресу ул. Гнечко д. № 5 будут проведены аврийно восстановительные работы по восстановлению электроснабжения потребителя с 13:00 до 15:00.	В рамках выполнения данных работ с 13-00 до 15-00 будут отключены потребители: **ТП-12** • ул. Строителей, дд. 1, 2/1, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19; • УФСБ; • Прокуратура; • Представительский центр (МУП «Докер»); • офис ООО «Ю-К Водоканал»; • стоматология «Колибри»;	2 ч 00 мин	Монтаж новой линии электропередач, подключение к потребителю.

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).