

Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 18 июля 2023 г.

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Принятые меры
1.	18.07.2023 10:00-16:00	с. Головнино	Неотложная	В связи с выявленными дефектами на линиях электропередач (Пробой РЛНД на корпус опоры, слетевшие изоляторы на ЛЭП6 кВ). 18.07.2023 для устранения данных дефектов необходимо произвести аварийное отключение фидера, находящегося в ТП-1 «ВДЭС с. Головнино» отключение, произойдёт с 10:00 до 16:00	Отключение электрического питания. ТП-37 «Головнино» <ul style="list-style-type: none"> • ул. Нагорная, дд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28; • ул. Набережная, д. 26; • Администрация с. Головнино. • Сельский Дом Культуры; • магазин «Мираж»; • пекарня, м-н «Магнит» (ООО «Лариса»); • ООО «Головнино» - цех, причал, морепродукты; • Библиотека; • Почта; • Цех производства морепродуктов (ООО "Натали"). ТП-38/1 «Нагорная» <ul style="list-style-type: none"> • ул. Нагорная, д. 26/1, 26/2; • водонасосная ТП «Рыборазвод-1» Рыборазводный завод (ИП Муравьев М.В.) ТП-60 «Рыборазвод-2» Рыборазводный завод (ИП Муравьев М.В.) ТП «СК Град» <ul style="list-style-type: none"> • Стройплощадка ШДС; 	6 ч 00 мин	устранение выявленных дефектов на линиях электропередач (Ремонт РЛНД, восстановление изоляторов)

					<ul style="list-style-type: none"> • РБУ СК «Град»; • Жилой городок строительный (5 модулей, 50 чел.) <p>ТП «Пограничное»</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 жилых двухподъездных трёхэтажных дома; • 2 объекта; • Котельная. 		
--	--	--	--	--	---	--	--

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).