Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 03 февраля 2023 г.

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объ- ект электроэнерге- тики	Категория заявки (не- отложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время вос- становления электроснаб- жения	Принятые меры
1.	02.03.2023 15:00-16:00	Южно-Курильск	Неотлож- ная	В связи с выявленными дефектами на линиях электропередач. 02.03.2023 для перевода потребителей на электроснабжение от ТП-9 необходимо произвести аварийное отключение ТП-6, ТП-7, ТП-18, ТП-19 отключение произойдёт с 15:00 до 16:00	Отключение электрического питания. ТП-6:	1 ч 00 мин	перевод потребителей на электроснабжение от ТП-9 02.02.2023 г.

	• м-н Визит
	• м-н Маяк
	• м-н Хозяюшка
	• OOO «Рассвет»
	• ИП Канюкин
	• рынок
	• м-н 7 футов
	 м-н Флорес
	• м-н Лотос
	• м-н Эдем
	• м-н Стелла
	• ИП Пугачева
	• м-н Вымпел
	• ООО «БиосФарма»
	• м-н Опал
	• ИП Праздникова
	• ИП Нагорный
	• Ип Киселев
	• м-н Гарантия
	• ИП Лилюев
	• м-н Приморье
	• м-н Пирамида
	• ИП Сокирянская
	• м-н Крошка Сорти
	• Военкомат
	• м-н Бекон
	• ИП Бондарев
	• м-н Сладкоежка
	• Автолавка
	 ООО Исток
	ТП-7 «ул. Морская»
	• ул. Морская, дд. 1А, 3А,
	8A.
	• ул. 60 лет ВЛКСМ, дд.
	4A, 6A, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 23,
	24, 25, 26;
	• д/с «Аленка»;
	• Мировой суд;
	• гаражи Игнатьева;
	• уличное освещение.

ТП-18 «СОК «Афалина»»
·
• ул. Морская, д. 6А;
• МБУ СОК «Афалина»;
ТП-19 «Метеостанция»
• ул. Метеостанции, дд. 1,
2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8;
• кв. Рыбников, д. 17;
• застава Отрада;
• метеостанция.

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).