Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 26 апреля 2022 г.

№ п/п	Дата, время	Энергорайон, объ-ект электроэнерге-тики	Категория заявки (не-отложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восста-новления электроснаб-жения	Принятые меры
1.	26.04.2022 09:00-11:00	Южно-Курильский. Опора № 1 ВЛ 6кВ ДЭС – ТП-17, ТП-7, ТП-9, ТП-18.	Неотлож-ная	Повреждение муфты концевой, замыкание ВЛ «на землю»	Будут обесточены потребители: **ТП-7:** • ул. Морская, дд. 1А, 3А, 8А. • ул. 60 лет ВЛКСМ, дд. 4А, 6А, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26; • д/с «Аленка»; • Мировой суд; • гаражи Игнатьева; • уличное освещение. **ТП-9:** • ул. Морская, дд. 5А, 7А; • ул. 60 лет ВЛКСМ, дд. 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19; • ул. Островная, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6; • Парикмахерская (ИП Павлова Т.Е.); • м-н «Сабрина» (ИП Кон С.В.); • м-н «Твой стиль» (ИП Нерод-ная Е.В.); • м-н «Мир Детства» (ИП Лаштаева Е.П.); • м-н «Грин» (ИП Ягунов В.П.); • м-н «Лакомка» (ИП Ващенко Ю.В.); • «Ремонт обуви» (ИП Хачатрян А.Р.); • Автомойка (ИП Романенко А.Д.);	7 ч	

					• «Feel Smoke» (ИП Пономарева Л.В.); • кафе «1+1»; • мини-пекарня (ИП Мнацаканян Ш.С.); • пекарня «Чюля» (ИП Ващенко Ю.В.); • гаражи; • уличное освещение. **ТП-17:** • ул. Дружбы, дд. 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9, 9А, 10А; • уличное освещение. **ТП-18:** • ул. Морская, д. 6А; • МБУ СОК «Афалина».		

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).